



**ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»
«КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ»**

Синопская набережная, д. 60-62, лит. А, Санкт-Петербург, 191124
 тел: 313-42-22, факс: 385-16-50, e-mail: KS@nwenergo.com
 ИНН/КПП 7803002209/784243002, ОКТМО 40911000, ОГРН 1027809170300, ОКВЭД 40.10.2

На № 24.05.2017 от № Кс/033-30/435

Заместителю главы администрации
 Невского района
 Санкт-Петербурга
 Гайдей В. Т.
 Факс: 417-39-23

О проведении занятий

Уважаемый Владимир Тарасович!

В связи с участвовавшими случаями электротравматизма среди детей и подростков, а также в рамках работы по предотвращению гибели и травматизма сторонних лиц на объектах электроэнергетики в ПАО «Россети», прошу Вас провести в кратчайшие сроки в подведомственных Отделу образования Администрации Невского района Санкт-Петербурга школах и детских садах занятия по разъяснению опасности воздействия электрического тока.

Приложение: «Оперативная сводка ПАО «Россети» - на 1 листе.

Начальник Правобережного РЭС

Филиал Публичного акционерного общества
 энергетики и электрификации «Ленэнерго»
 «Кабельная сеть»
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
 электрических сетей
 Ворошилова ул., д.19, корп.2,
 Санкт-Петербург, 193231
 тел./факс: 494-33-83

Д. В. Аристархов

Уваров И.В.
 494-37-20

Адм.-я Невского р-на СПб
 № 01-013-280/17-0-0
 от 24.05.2017



Из оперативной сводки ПАО «Россети»

1. МРСК Северо-Запада (Псковэнерго), со сторонним лицом без смертельного исхода

13.05.17 в 17-14 от жителей пос. Локня поступила информация, что несколько подростков сорвали замок на двери ТП 10/0,4 кВ № 419 «Школа» и проникли в ТП. При этом один из подростков получил электротравму и был увезен скорой помощью в больницу. Прибывшей на место бригадой ОВБ обнаружено, что замок на дверях камеры трансформатора Т-1 взломан, ограждающий барьер демонтирован и находится за пределами ТП. Знаки безопасности, диспетчерские наименования в наличии и находятся в исправном состоянии.

Пострадавший Алексеев Д. В. (2007 г.р.) доставлен бригадой скорой помощи в больницу. По сообщению медицинских работников получена электротравма средней тяжести

2. МРСК Центра (Тверьэнерго), со сторонним лицом со смертельным исходом

14.05.17 около 23-30 поступил звонок из полиции с сообщением, что в дер. Дор в ТП обнаружено тело подростка без признаков жизни.

15.05.17 в 00-15 прибывшая на место происшествия ОВБ обнаружила, что в ТП 10/0,4 кВ № 77 (питание по ВЛ 10 кВ № 50 от ПС 110 кВ Красный Холм) взломана дверь в отсек 10 кВ. Знаки безопасности в наличии. Полицией проводится расследование

3. МРСК Урала (Пермэнерго), со сторонним лицом без смертельного исхода

18.05.17 в 11-00 группа учащихся Насадкинской школы (Кунгурский район, с. Насадка Пермского края) проводила уборку территории школы под руководством учителя. Во время работы ученик Лысков С. А. (2000 г.р.) самовольно поднялся по укусу опоры № 17 ВЛ 10 кВ и приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ, вследствие чего получил электротравму. Пострадавший бригадой скорой помощи доставлен в больницу

4. МРСК Урала (Свердловэнерго), со сторонним лицом со смертельным исходом

18.05.17 в 17-08 отключилась от защит ВЛ 110 кВ Алапаевск – Молзавод. При выяснении причины отключения установлено, что 3 подростка поднялись на анкерную металлическую опору № 7 (тип А-110-1, решетчатая металлическая). 2 их них друг за другом доползли по траверсе до места крепления подвесной гирлянды. Один из них, который полз вторым, развернулся и стал двигаться назад к телу опоры. Первый (Авдеев А.Е. 14 лет, учащийся СОШ №5 г. Алапаевск), который находился над узлом крепления гирлянды, при попытке развернуться перекрыл ногами гирлянду, возникла дуга. ВЛ отключилась. После АПВ снова возникла дуга и подросток упал на землю. Случай смертельный

Применённые аббревиатуры:

ВЛ – Воздушная линия

ТП – Трансформаторная подстанция

ПС - Подстанция

ОВБ – Оперативно-выездная бригада

АПВ – Автоматическое повторное включени